

Администрация Октябрьского района  
Приморского края  
Муниципальное дошкольное  
образовательное бюджетное учреждение  
центр развития ребенка –  
детский сад № 38  
«Дюймовочка»  
Октябрьского района  
692561, Приморский край, Октябрьский район,  
с. Покровка, ул. Завитая, 3-а  
Телефон: (42344-5-51-66)  
№ 109 от 30.07.2020 г.

Государственному инспектору  
Астафьеву Д.Г.

На представление отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому муниципальному району № 14/1/1 от 20.03.2020 года, № 15/1/1 от 20.07.2020 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 38 «Дюймовочка» сообщает следующее:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На путях эвакуации применены материалы для покрытия пола (линолеума), частично не имеющие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, в которых должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала (ч.2 и ч. 6 ст. 134, № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.03.2020	Сертификаты имеются
2.	Допускается использование электрического провода, идущего на насос, в помещении старшей группы на 1 этаже	01.08.2020	Устранено
3.	Коврики на путях эвакуации не закреплены к полу	01.08.2020	Устранено
4.	Допускается закрывание эвакуационных путей в помещении групп сада на ключ	01.08.2020	Устранено
5.	Частично отверстия в местах пересечения противопожарных преград (потолочных перекрытий) с электрическими проводами не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости	01.08.2020	Устранено
6.	Ширина прохода из 2 младшей группы детского сада уменьшена из-за расположения шкафчиков для одежды	01.08.2020	Устранено
7.	Отсутствует документ, указывающий какой огнезащитный состав применен при обработке кровли здания, а так же отсутствует акт проверки состояния огнезащитной обработки	01.08.2020	Документы имеются

8.	Допускается эксплуатация переноски в помещении для сторожей с видимыми повреждениями изоляции	01.08.2020	Устранено
----	---	------------	-----------

Заведующий МДОБУ ЦРР  
д/с № 38 «Дюймовочка»

 Кочнева И.С.

