

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому муниципальному району**

Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:  
ond\_oktyabrsky@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 14/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка детский сад №38 «Дюймовочка» Октябрьского района,*  
*Заведующий Кочнева Ирина Сергеевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 10 марта 2020 года № 14 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.03.20 года по 20.03.20 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Астафьев Дмитрий Геннадьевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка детский сад №38 «Дюймовочка» Октябрьского района, с. Покровка, ул. Завитая 3-а*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим Кочневой Ириной Сергеевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|---|--|
| 1.    | 2.  | 3.   | 4.  | 5.   |
| 1     | На путях эвакуации применены материалы для покрытия пола (линолеум), частично не имеющие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, в которых должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала) ч. 2 и ч. 6 ст. 134, № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 и ч. 6 ст. 134   | 01.03.21  |  |
| 2     | Допускается использование электрического провода идущего на   | Правила противопожарного режима в РФ п. 42 а) Запрещается:<br>а) эксплуатировать электропровода и  | 01.08.20  |  |



|   |   |  |          |  |
|---|---|--|----------|--|
|   | насос в помещении старшей группы на 1 этаже   | кабели с видимыми нарушениями изоляции   |          |  |
| 3 | Коврики на путях эвакуации не закреплены к полу   | Правила противопожарного режима в РФ п. 39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.  | 01.08.20 |  |
| 4 | Допускается закрывание эвакуационных путей в помещении групп сада на ключ   | Правила противопожарного режима в РФ п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.   | 01.08.20 |  |
| 5 | Частично отверстия в местах пересечения противопожарных преград (потолочное перекрытие) с электрическими проводами, не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости. | Правила противопожарного режима в РФ п. 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.   | 01.08.20 |  |
| 6 | Перед эвакуационными дверями эвакуационных выходов первого этажа частично располагаются трубы отопления, препятствующие свободной эвакуации людей   | Постановление правительства РФ № 390 п. 23. На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; | 01.03.21 |  |
| 7 | Ширина прохода из 2 младшей группы детского сада уменьшена из-за расположения шкафчиков для одежды  | СП 1.13130.2009 п. 4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.   | 01.08.20 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Астафьев Дмитрий Геннадьевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 20 " 03 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

*А.С.*

(подпись)

" 20 " 03 2020 г.

*Заведующий Каткова И.С.*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому муниципальному  
району**  
Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:  
ond\_oktyabrsky@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 15/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка детский сад  
№38 «Дюймовочка» Октябрьского района,  
Заведующий Кочнева Ирина Сергеевна*  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 10 марта 2020 года № 15 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.03.20 года по 20.03.20 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Астафьев Дмитрий Геннадьевич*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка детский сад  
№38 «Дюймовочка» Октябрьского района, с. Покровка, ул. 50 лет приморья 65*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим Кочневой Ириной Сергеевной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|---|--|
| 1.    | 2.   | 3.   | 4.  | 5.   |
| 1     | <i>Отсутствует документ, указывающий какой огнезащитный состав применен при обработке кровли здания, а так же отсутствует акт проверки состояния огнезащитной обработки.</i> | <i>Правила противопожарного режима в РФ п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденной средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</i> | <i>01.08.20</i>   |  |
| 2     | <i>Допускается эксплуатация переноски в помещении для сторожей с видимыми повреждениями изоляции</i>   | <i>Правила противопожарного режима в РФ п. 42 а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции</i>   | <i>01.08.20</i>   |  |



|   |   |   |          |  |
|---|---|---|----------|--|
| 3 | На путях эвакуации применены материалы для покрытия пола (линолеум), частично не имеющие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, в которых должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала) ч. 2 и ч. 6 ст. 134, № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 и ч. 6 ст. 134  | 01.03.21 |  |
| 4 | При монтаже системы автоматической пожарной сигнализации не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности.  | Правила противопожарного режима в РФ п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)<br>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. | 01.03.21 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Астафьев Дмитрий Геннадьевич  
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 20 " 03 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

*Лу*  
(подпись)

" 20 " 03 2021 г.

*Заведующий Кочнева И.С.*  
(должность, фамилия, инициалы)