



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю  
в г. Уссурийске**

Комсомольская ул., д.40, г. Уссурийск, 692525  
тел/факс: 8 (4234) 347949 E-mail [ussurisk@pkcrpn.ru](mailto:ussurisk@pkcrpn.ru) <http://www.25.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 01962280 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/253801001

Заведующему МДОБУ Центр развития  
ребенка - детский сад  
№ 38 «Дюймовочка»  
Е.В. Первой

**Предписание № 163**

от 13.04.2021г.

г. Уссурийск

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Уссурийске сообщает о групповой заболеваемости ОКИ и неудовлетворительных результатах лабораторных исследований воды из системы централизованного питьевого водоснабжения в Вашем учреждении - МДОБУ Центр развития ребенка - детский сад № 38 «Дюймовочка», расположенного по адресу: Приморский край, с. Покровка, ул. Завитая, д. 3А.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» установлены санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола испытаний, образцы (пробы) питьевой воды из водоразборных устройств – кран умывальника, кран пищеблока централизованного водоснабжения, отобранные 12.04.2021г. в МДОБУ Центр развития ребенка - детский сад № 38 «Дюймовочка», расположенного по адресу: Приморский край, с. Покровка, ул. Завитая, д. 3А не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям - обнаружено превышение общего микробного числа, общих колиформных бактерий, термотолерантных колиформных бактерий. Имеется угроза причинения вреда здоровью населения.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, сохранения здоровья детей и подростков в МДОБУ Центр развития ребенка - детский сад № 38 «Дюймовочка», руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предписываю:

Провести ревизию внутренней водопроводной сети школы с целью установления причины загрязнения питьевой воды.

Обеспечить соответствие воды системы централизованного питьевого водоснабжения требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОБУ Центр развития ребенка - детский сад № 38 «Дюймовочка», расположенного по адресу: Приморский край, с. Покровка, ул. Завитая, д. 3А.

Представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске по адресу: г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40 документы, подтверждающие выполнение требований настоящего предписания в срок до 15.04.2021г.

Одновременно сообщаем, что за несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Начальник территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г. Уссурийске



В.А. Берников

Администрация Октябрьского района  
Приморского края  
Муниципальное дошкольное  
образовательное бюджетное учреждение  
центр развития ребенка –  
детский сад № 38  
«Дюймовочка»  
Октябрьского муниципального  
округа  
692561, Приморский край, Октябрьского  
муниципального округа,  
с. Покровка, ул. Завитая, 3-а  
Телефон: (42344-5-51-66)  
№ 46 от 15.04.2021

Начальнику территориального  
Отдела Управления Роспотребнадзора  
По Приморскому краю в г. Уссурийске  
В.А. Берникову

### ИНФОРМАЦИЯ

В ответ на предписание № 163 от 13.04.2021 года поясняю следующее, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, сохранения здоровья детей и подростков в учреждении произведен осмотр внутренней системы водоснабжения в МДОБУ центре развития ребенка – детском саду № 38 «Дюймовочка» и составлен комиссией заключительный акт о том, что повреждений внутренней системы водоснабжения не обнаружено (Акт осмотра прилагается).

В соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» поясняю, что 9 апреля была произведена дезинфекция водопроводных сетей детского сада по адресу Завитая, 3а раствором гипохлоритом кальция 45%. Время контакта с водой составило 12 часов (Акт проведения дезинфекции сети МУП «Покровское» прилагается).



Заведующий МДОБУ  
ЦРР д/с №38 «Дюймовочка»

Перова Е.В.

**АКТ ОСМОТРА ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ**  
**МДОБУ центра развития ребенка – детского сада № 38**  
**«Дюймовочка»**

Комиссия в составе:


Председателя комиссии – Перовой Е.В. заведующий;


Начальника технического отдела – Валиева С.А.;


Сварщика МКУ «Управление образования» - Рудица С.А.

произвели осмотр внутренней системы водоснабжения в МДОБУ центре развития ребенка – детском саду № 38 «Дюймовочка» Октябрьского муниципального округа. В результате осмотра комиссией повреждений внутренней системы водоснабжения не обнаружено. Течи в системе нет.

Члены комиссии:

Перова Е.В. 

Валиев С.А. 

Рудица С.А. 

Утверждаю:

Директор МУП «Покровское»

  
А.В.Лисиченко

«11» апреля 2021г.

АКТ

О проведении дезинфекции водопроводной сети

Нами комиссией в составе:

Главный инженер МУП «Покровское» Мурзаев Ю.А.



Начальник ВКХ МУП «Покровское» Неклюдов В.В.

Слесарь сантехник МУП «Покровское» Сидоров А.А.

«11» апреля 2021г., проведена дезинфекция внутренних водопроводных сетей в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Центр развития ребенка детский сад №38 «Дюймовочка» Октябрьского муниципального округа» расположенному по адресу с. Покровка ул. Завитая 3 «а»

- раствором гипохлорита кальция, активностью 45%. Время контакта с водой 12 часов.

Подписи:

  
Неклюдов В.В.  
  
Сидоров А.А.  
Сидоров А.А.

КОПИЯ ВЕРНА  
Заведующий  
Первова Е.В. 