

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**ОНДиПР Октябрьского муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС России по
Приморскому краю**
Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:
2_2_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 112/165
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка детский сад
№38 «Дюймовочка» Октябрьского района,
Заведующая Первова Елена Викторовна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 4 октября 2016 года № 112 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21.10.2016 года по 26.10.2016 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Октябрьского муниципального района по пожарному надзору Астафьев
Дмитрий Геннадьевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка детский сад
№38 «Дюймовочка» Октябрьского района, с.Покровка, ул. Завитая 3-а
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с

Заведующий Первова Елена Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Инструкция о мерах пожарной безопасности частично не соответствует требованиям ППР в РФ</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 2 В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского</i>	<i>01.11.2016</i>	<i>Выполнено Первова Е.В.</i>

		назначения.		
--	--	-------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского
муниципального района по пожарному надзору
Астафьев Дмитрий Геннадьевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 26 " 10 2016 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

(Signature)

(подпись)

" 26 " октября 2016 г.

(Signature: Заведующий Перова Е.В.)

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору